

質疑応答書

工事名：公立大学法人福岡県立大学体育館・プールフェンス改修工事

令和4年7月21日

No.	質 疑	回 答	月 日
1	既設のフェンス撤去後に伴う足元の復旧（穴のふさぎ、パラペット部の防水仕様等）の仕様はどのようにすればよろしいでしょうか？	既設フェンス撤去後に穴がある場合は防水モルタルでふさぐこと。既設フェンス撤去後にスチール柱が残存する場合は錆止めを塗布すること。 笠木が被るため、パラペット部の防水施工は不要。 なお現地確認も可能、希望する場合は公告の4に記載の部局へ事前に連絡すること。	令和4年7月12日
2	添付されております仕様書の雑工事において「美装」とありますが具体的にはどのようなことを示されていますでしょうか？	工事中・取付け後の補修、片付け等を示すもの。	令和4年7月12日