

仕 様 説 明 書

1. 規格等

- ・室内機・室外機・配管・ドレン管などはすべて新品とする。
- ・室内の取り付け位置の関係からW780×H280×D215のサイズとする。
- ・参考型式：日立製RAS-AJ2825D（室内機）
日立製RAC-AJ2825D（室外機）

形式・名称	仕様	台数
ルームエアコン（壁掛形）	単相 200V 冷房能力：2.8KW / 暖房能力：3.6KW ワイヤレスリモコン/リモコンホルダー	20 台

- ・運転特性・能力は JIS 条件によるものとする。
- ・機器は同等品以上のものとする。

2. 空調を取り替える部屋

20 部屋

212 号室	401 号室	402 号室	403 号室	404 号室
405 号室	406 号室	407 号室	408 号室	409 号室
410 号室	412 号室	413 号室	421 号室	422 号室
423 号室	424 号室	425 号室	426 号室	427 号室

3. 取付等

- ・室内機・室外機は指定するところに設置すること。（室外機は各部屋のベランダに設置）
- ・既存の室内機・室外機・ドレン管は撤去し適切に処分すること。
- ・落札後は速やかに工事に関する工程表を作成の上、担当者に提出すること。
- ・寮には入寮している者もいることから、帰省する者が多い9月に集中して工事を行うこと。9月末に完了していることが望ましい。

4. 納入場所

公立大学法人福岡県立大学 アザレア寮

5. 工事完了期限

令和7年12月19日（金）

6. 検収受領

- ・設置完了後、検査員立会の上、動作確認検査を受けること。
- ・納入物品に不良個所があった場合は、速やかに交換すること。

7. 保証その他

エアコン室内機・室外機及びそれに付随する設備の保証期間は、本品検査受領後1カ年とする。ただし、メーカー発行の保証書により1年を超える保証がある場合は、それによる。また納入者（又は製造者）の責任に属する不良個所が生じた場合は、本学担当者と連絡の上、無償で修理又は良品と取り替えるものとする。