

# 仕様説明書

## 1. 規格等

- ・室内機・室外機・配管・ドレン管などはすべて新品とする。
- ・室内の取り付け位置の関係からW780×H280×D215のサイズとする。
- ・参考型式：日立製RAS-AJ2826D（室内機）  
日立製RAC-AJ2826D（室外機）

形式・名称	仕様	台数
ルームエアコン（壁掛形）	単相 200V 冷房能力：2.8KW / 暖房能力：3.6KW ワイヤレスリモコン/リモコンホルダー	20 台

- ・運転特性・能力は JIS 条件によるものとする。
- ・機器は同等品以上のものとする。

## 2. 空調を取り替える部屋

### 20 部屋

210号室	301号室	302号室	303号室	304号室
305号室	306号室	307号室	309号室	310号室
313号室	327号室	328号室	329号室	330号室
331号室	332号室	333号室	432号室	433号室

## 3. 取付等

- ・室内機・室外機は指定するところに設置すること。（室外機は各部屋のベランダに設置）
- ・既存の室内機・室外機・ドレン管は撤去し適切に処分すること。
- ・落札後は速やかに工事に関する工程表を作成の上、担当者に提出すること。

## 4. 納入場所

公立大学法人福岡県立大学 アザレア寮

## 5. 工事完了期限

令和8年12月18日（金）

## 6. 検収受領

- ・設置完了後、検査員立会の上、動作確認検査を受けること。
- ・納入物品に不良個所があった場合は、速やかに交換すること。

## 7. 保証その他

エアコン室内機・室外機及びそれに付随する設備の保証期間は、本品検査受領後1カ年とする。ただし、メーカー発行の保証書により1年を超える保証がある場合は、それによる。また納入者（又は製造者）の責任に属する不良個所が生じた場合は、本学担当者と連絡の上、無償で修理又は良品と取り替えるものとする。